

РРП/13

Приложение №1  
к приказу № 5530/9 от «09» 10 2014 г.  
БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ»

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор БОУ ДОД города Омска  
«ГДДюТ»**

  
«  »    **Н.П. Разумова**  
2014 г.

**Положение о противопожарном режиме  
на территории, в зданиях, сооружениях и иных объектах  
в БОУ ДОД города Омска  
"Городской Дворец детского (юношеского) творчества"**

**1. Общие положения**

1.1 Настоящее Положение о противопожарном режиме на территории, в зданиях, сооружениях и иных объектах БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ» (далее по тексту – «**Положение**») разработано в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 и устанавливает требования к противопожарному режиму на территории, в зданиях, сооружениях и иных объектах (далее по тексту – «**учреждение**»).

1.2. Настоящее Положение является локально-нормативным актом учреждения.

1.3. Положение принято с целью:

- соблюдения требований нормативно-правовых актов по пожарной безопасности,  
- обеспечения противопожарного режима в учреждении в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех сотрудников всех структурных подразделений БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ».

**2. Порядок**

2.1. Каждый сотрудник (далее – персонал) предприятия в течение 1 месяца после поступления на работу обязан пройти:

2.1.1. вводный инструктаж (лицом, ответственным за проведение вводного инструктажа является методист по охране труда);

2.1.2. первичный противопожарный инструктаж (лицом, ответственным за проведение первичных противопожарных инструктажей, является методист по охране труда);

2.2. Повторные противопожарные инструктажи проводятся с каждым сотрудником не реже **одного** раза в год, лицом, ответственным за проведение повторного противопожарного инструктажа заместитель директора по инженерно-техническим вопросам.

2.3. Все виды проведенных противопожарных инструктажей оформляются записями в соответствующих журналах, хранящихся у лиц проводящих соответствующий инструктаж.

2.4. Должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах, в пределах порученных им участков работ БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ»:

2.4.1. персонально отвечают за своевременное осуществление мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на случай возникновения пожара;

2.4.2. **обязаны:**

- обеспечить в закрепленных помещениях и на вверенных объектах строгий противопожарный режим (порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы);
- разъяснять во вверенных им коллективах правила пожарной безопасности и порядок действий в случае возникновения пожара;

- знать: действующие правила, инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму; правила пользования электронагревательными приборами, объемно-планировочные и конструктивные решения путей эвакуации; порядок действий при пожаре, эвакуации своего персонала, имущества; места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;
- обеспечить наличие на вверенном объекте:
  - планов эвакуации людей в случае пожара (вывесить на видном месте);
  - четко обозначенных знаков безопасности на основных и запасных выходах;
  - табличек с указанием ответственных лиц за пожарную безопасность;
- содержать эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы свободными; не допускать загромождения эвакуационных выходов и путей оборудованием, тарой, мебелью или какими-либо предметами, прокладке кабелей и проводов на путях эвакуации, закрытию наглухо основных и запасных путей;
- следить за исправностью аварийного освещения на путях эвакуации;
- контролировать исправное состояние приборов электрооборудования, электропроводки, приборов отопления, принимать меры к своевременному устранению неисправностей;
- запретить применение не сертифицированных электронагревательных приборов, а также приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, с неисправными или отсутствующими терморегуляторами и установки этих приборов без негорючих подставок;
- принимать меры к обеспечению готовности персонала к применению средств пожаротушения, знанию мест их расположения; определить действия подчиненного персонала в случае возникновения угрозы пожара, обучить персонал быстрым и правильным действиям в данной ситуации;
- в случае явной опасности возникновения пожара во время работы немедленно устранить эту опасность;
- требовать от подчиненных безусловного выполнения правил пожарной безопасности, в обязательном порядке применять к нарушителям меры административного воздействия;
- запретить курение в помещениях предприятия, кроме специально отведенных мест;
- обо всех несчастных случаях, случаях явной опасности пожара или его возникновения, о возникших неисправностях имеющихся средств противопожарной защиты, незамедлительно докладывать руководителю подразделения, в его отсутствие вышестоящему руководителю;
- при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную команду и, не ожидая ее прибытия, приступить к тушению пожара имеющимися в наличии силами и средствами;
- обеспечить: исправное состояние первичных средств пожаротушения на вверенном объекте, ведение требуемой технической документации на огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты (журналы: учета, проверки наличия и состояния огнетушителей, учета и состояния ПК и первичных средств пожаротушения на ПЩ);
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования пожарной безопасности контролирующих должностных лиц (представителей государственного пожарного надзора, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в филиале, инженера по охране труда);
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в БОУ ДОД города Омска «ГДДЮТ»;
- проводить ежедневно по окончании рабочего дня осмотр помещений офисов, следить за тем, чтобы после окончания работы отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения, источников электроэнергии, пожарной сигнализации, а также электроустановок, которые по условиям технологического процесса производства должны работать круглосуточно;
- **в случае срабатывания пожарной сигнализации необходимо произвести контрольную проверку и при подтверждении сигнала о пожаре принять следующие меры:**
  - немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону **01**;
  - принять меры по вызову к месту пожара администрации предприятия;
  - включить оповещение о пожаре и приступить к эвакуации людей;
  - приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
  - организовать встречу пожарных подразделений.

#### **2.5. Во избежание возникновения пожара каждый сотрудник предприятия обязан:**

- содержать свое рабочее место в чистоте;
- после окончания рабочего дня убрать рабочее место от лишних бумаг предметов, промасленных тряпок и др.;
- не допускать на рабочем месте применение открытого огня;
- курить только в специально отведенных местах (запрещается курить на путях эвакуации, лестничных клетках, в служебных помещениях);

- **знать:** месторасположение основных и запасных выходов (основные и запасные эвакуационные выходы, пути эвакуации), месторасположение огнетушителей, пожарных кранов, кнопок включения пожарной сигнализации, аптечек первой помощи, телефонов вызова пожарной охраны (указаны на планах эвакуации из помещений);
- не допускать загромождение путей эвакуации оборудованием, тарой, мебелью или какими-либо предметами;
- не допускать на рабочем месте применение не сертифицированных электронагревательных приборов, а также приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, с неисправными или отсутствующими терморегуляторами; все имеющиеся электроприборы не оставлять включенными без присмотра;
- после окончания работы все имеющиеся электроприборы отключить от электрической сети;
- не допускать применение на рабочем месте легковоспламеняющихся жидкостей (ацетона, бензина, растворителей и др.);
- **знать местонахождение первичных средств тушения пожара и уметь правильно ими пользоваться;**

**2.6.** При обнаружении признаков пожара (задымление помещения, появление огня) **каждый сотрудник обязан** немедленно принять следующие меры:

- сообщить о пожаре администрации предприятия;
- сообщить в пожарную охрану по телефону **01** (с мобильного телефона - **010**);
- приступить к эвакуации людей из опасной зоны;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, предварительно отключив электроэнергию;
- во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекла;
- покидая помещение, необходимо закрыть за собой все двери (не запирая их на замок) и окна, так как приток свежего воздуха будет способствовать быстрому распространению огня;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

**2.7. В случае пожара вне вашей комнаты:**

- покиньте вашу комнату после того, как закроете все окна и двери, выйдите из здания;
- если коридор и лестничная клетка сильно задымлены и покинуть помещение невозможно – оставайтесь в своей комнате;
- закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго защитить вас от опасной температуры. Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия подручным материалом (ткань, вата, бумага и т.п.), смоченным водой;
- обязательно сообщите непосредственному руководителю о своем местонахождении;
- с прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании вам помощи.

**РАЗРАБОТАЛ:**

Методист по ОТ \_\_\_\_\_ Никишина С.А.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор БОУ ДОД города Омска  
«ГДДюТ»

\_\_\_\_\_ **Н.П. Разумова**  
«9» октября 2014 г.

**Список лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности  
на объектах, в пределах порученных им участков работ  
в БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Объект, подразделение</b>	<b>Должность</b>	<b>Фамилия и инициалы</b>	<b>Примечание (№кабинета)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Коридоры и подсобные помещения	Зам. директора по АХВ	Ахметшина А.Т.	
2.	Здание Дворца, хоз. постройки, гараж	Зам. директора по ИТВ	Муртазина Г.Г.	
3.	Учебные помещения дворца	Зам. директор по УВР	Кузина Н.Н.	
4.	Бухгалтерия	Главный бухгалтер	Гетц И.Л.	
5.	Отдел кадров	Специалист по кадрам	Белоногова Н.Ф.	
6.	Отдел культурно-досуговой деятельности	Ст. методист	Кудленок Т.И.	
7.	Отдел художественного воспитания	Ст. методист	Баратова Н.М.	
8.	Отдел спортивной и интеллектуально-творческой деятельности	Ст. методист	Полоухина Н.М.	
9.	Методическая служба	Заведующая	Цыро И.И.	
10.	Музейный комплекс	Ст. методист	Цветаева О.Б.	
11.	Отдел плавания	Заведующий	Гагин А.В.	
12.	Отдел ИЗО и ДПИ	Заведующая	Гарбуз Л.Г.	
13.	Центр развития ребенка и «Родничок»	ИДО заведующей	Демина И.В.	
14.	Школа «Модерн»	ИДО заведующей	Шекова И.В.	

Приложение №3  
к приказу № 553од от «9\_» октября 2014 г.  
БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ»

Титульный лист

*БОУ ДОД города Омска*  
*"Городской Дворец детского (юношеского) творчества"*

# **Ж У Р Н А Л**

## **единого учета огнетушителей на объектах**

---

**Начат:** «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ **20** г.  
**Окончен:** «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ **20** г.

г. \_\_\_\_\_ **20**\_\_ г.



Приложение №4  
к приказу № 553од от «9» октября 2014 г.  
БОУ ДОД города Омска «ГДДюТ»

ФОРМА

Титульный лист

*БОУ ДОД города Омска  
"Городской Дворец детского (юношеского) творчества"*

# **Ж У Р Н А Л**

## **учета проверки наличия и состояния огнетушителей на объекте**

---

Начат: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Окончен: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





**Оборотная сторона страницы**

<b>Дата и вид проведенного технического обслуживания: осмотр, взвешивание, перезарядка</b>	<b>Дата следующего технического обслуживания: осмотра, взвешивания, перезарядки</b>	<b>Результаты технического обслуживания огнетушителя, в том числе осмотра, взвешивания, перезарядки</b>						<b>Должность, фамилия, инициалы, подпись ответственного лица</b>
		<b>Результаты осмотра огнетушителя: наличие на закрепленном месте, доступ, внешний вид и состояние узлов огнетушителя</b>	<b>Полная масса огнетушителя (результаты взвешивания)</b>	<b>Давление (при наличии индикатора давления) или масса газового баллона</b>	<b>Состояние ходовой части передвижного огнетушителя</b>	<b>Выявленные нарушения требований ПБ к огнетушителям</b>	<b>Принятые меры по устранению отмеченных недостатков</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Примечание: Эксплуатационный паспорт заполняется на каждый огнетушитель