



бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»

Омск - 33, ул. Красный Путь, 155
E-mail: gdtomsk@mail.ru

Тел./факс 23 - 13 – 49

Исх.№543 от 19.11.2020

В прокуратуру Советского
административного округа
г.Омска
Заместителю прокурора округа
советнику юстиции М.В. Огарь

В ответ на запрос № 21-10-2020/20433 от 11.11.2020г., направляем информацию об устранении нарушений закона, указанных в представлении №21-04-2020/750 от 22.01.2020г, с приложением подтверждающих документов:

№ п/п	Выявленное нарушение	Мероприятия	Сумма расходов	Отметка о выполнении
1	Антитеррористическая защищенность			
1.1	Не установлена автономная система оповещения и управления эвакуацией лиц, находящихся на объекте	На основании заключения специализированной организации для установки системы оповещения необходимо разработать проект. Систему оповещения устанавливать согласно проектно-сметной документации.	195000р.	Не выполнено по причине отсутствия финансирования. Нами отправлен запрос о финансировании за № 251 от 5.06.20г. Ответ не получен.
1.2	Не обеспечена охрана объекта сотрудниками частных охранных организаций	Просчитана сумма расходов на 1 учебный год.	365000р.	Не выполнено по причине отсутствия финансирования. Нами отправлен запрос о финансировании за № 533а от 9.11.2020г. Ответ не получен.
1.3	Учреждение не оснащено стационарными или ручными металлоискателями.	Реализован договор №34 от 27.05.2020г. на установку и монтаж металлодетектора.	50000р.	Выполнено 10.06.2020
1.4	Учреждение не оборудовано системой контроля и управления доступом	Реализован договор №33 от 27.05.2020г. на установку и монтаж системы контроля и управления доступом.	80000р.	Выполнено 10.06.2020
1.5	Установленная на объекте система видеонаблюдения не	Необходимо установить еще 5 видеорекамеры.	50000р.	Не выполнено по причине отсутствия финансирования.

	обеспечивает непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов.			Нами отправлен запрос о финансировании за № 251 от 5.06.20г. Ответ не получен.
1.6	Не обеспечено архивирование и хранение данных видеонаблюдения в течение одного месяца.	Реализован договор №23 от 3.03.2020г. по замене устаревшего оборудования системы видеонаблюдения (замена жестких дисков).	27000р.	Выполнено 1.04.2020г. Срок хранения информации 2 месяца.
2	<i>Пожарная безопасность</i>			
2.1	Двери эвакуационных выходов, ведущих из коридоров в лестничные клетки, а также непосредственно наружу, имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.	Установлены устройства, позволяющие свободно открывать двери изнутри без ключа.	10000р.	Выполнено. 01.02.2020г. Привлечены внебюджетные средства.
2.2	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции при срабатывании системы АПС в каб. №57.	Реализован договор № 13/02 от 13.02.2020г. на установку приборов автоматического отключения при пожаре систем общеобменной вентиляции в каб. №57.		Выполнено 27.02.2020г.
2.3	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение.	Реализован договор №361 от 24.08.2020г. на выполнение работ по монтажу аварийного эвакуационного освещения.	250000р.	Выполнено 2.10.2020г.
2.4	На момент проверки в помещениях №3,4,35,120 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта отсутствовала АПС.	Пожарная сигнализация в помещениях №3, №4, №35, №120 восстановлена.	-----	Выполнено. Финансирование не требуется.
2.5	АПС на момент проверки в помещении №1 на поэтажном плане 2-го этажа технического паспорта находилась в неисправном состоянии.	Автоматическая пожарная сигнализация каб. №1 приведена в рабочее состояние.	----	Выполнено. Финансирование не требуется.
2.6	Не обеспечено исправное состояние АПС в помещениях №33,32 на поэтажном	Линейная сигнализация в помещениях №33, №32 (зрительный зал, сцена) приведена в рабочее со-	-----	Выполнено. Финансирование не требуется.

	плане 2-го этажа технического паспорта. При срабатывании АПС не поступает сигнал с линейных дымовых извещателей в приемно-контрольный пункт.	стояние.		
3	Санитарно-эпидемиологические требования			
3.1	Зафиксированы факты отслоения и дефекты потолочного покрытия и дефекты покрытия стен в административных помещениях, медицинского кабинета, планетария, помещениях бассейна. В зрительном зале установлены многочисленные дефекты покрытия сцены.	Проведен косметический ремонт. Капитальный ремонт будет проводиться по мере поступления финансирования.	20000р.	Не выполнено по причине отсутствия финансирования. Нами отправлен запрос о финансировании за № 532а от 9.11.20г. Ответ не получен.
3.2	В кабинете для занятий спортивными танцами (каб.№36) установлены дефекты стен, требуется замена напольного покрытия.	Проведен капитальный ремонт с заменой радиаторов отопления, стеновых панелей и восстановлению напольного покрытия (напольное покрытие из дуба)	130000р.	Выполнено. 01.10.2020г. Привлечены внебюджетные средства.
3.3	Два учебных места в классе (каб.№16) не оборудованы подъемно-поворотными стульями. Имеются дефекты напольного покрытия.	Приобретены 10 стульев, оборудованных подъемно-поворотными механизмами. Дефекты пола устранены частично.	20000р. -----	Выполнено. 01.09.2020г. Привлечены внебюджетные средства.
4	Безопасность дорожного движения			
4.1	Стоянка автомобилей (парковка) не обустроена, имеет значительные разрушения и дефекты напольного покрытия. В зимнее время не производится очистка от снега, снежного наката.	Направлены письма: 1. Первому заместителю главы Советского АО Ключину А.В. 2. Директору БУ г. Омска «УДХБ» Казимирову В.П. Письма и ответы прилагаются.	----	На контроле в департаменте образования Администрации г. Омска.

Денежные средства, поступившие на реализацию договоров п.1.3,п.1.4,п.1.6 освоены в полном объеме.

Директор

Н.П. Разумова